



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ichtiman@mail.bg



Изх. № 70 00-120

22.06. 2016г.

До

Заинтересованите лица

В процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на ОДЗ „Гьончо Белев“, гр. Ихтиман“

Във връзка с постъпило искане за разяснение, на основание т. 6.2.2 от Раздел VI, „Разяснения“ и чл. 189 от ЗОП, Ви предоставям следното разяснение по Указанията за участие в процедурата:

1. Разяснение във връзка с приложената КСС:

1.1. Относно позиция 2.07 – Приложен е детайл;

1.2. Относно позиция 2.08 - Приложен е детайл;

1.3. Относно позиция 3.02 - Уточняваме, че точната операция за тази позиция е ДЕМОНТАЖ, преработка, доставка и монтаж на същ. неотваряема дограма, петкамерна PVC дограма - бяла със стъклопакет 24 мм. и дебелина на стъклото 4 мм.

Прозорците за тази позиция са:

- 4бр. 90/150см. вдвойнаотваряемост, като посокатанаотваряемост по преценка на участника;

- 3бр. 50/150см., с горноотваряемост, частотпрозорци с размери 450/205 см. , намиращи се в дневните помещения навсяка от групите;


- 2бр. 90/120см. вдвойнаотваряемост, като посокатанаотваряемост по преценка на участника;

1.4. Относно позиция 4.01 - решетката се изпълнява по детайл на производителя, като условията са да бъдат вертикални, тънки метални пръти от парапетана стълбището, дотавана, с максимално разстояние между тях от 11 см.;


ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КАЛОЯН ИЛИЕВ

Кмет на Община Ихтиман



ОФОРМЯНЕ НА ДЕТАЙЛ ПРИ ВРЪЗКА БОРД-ПОКРИВ



ОФОРМЯНЕ НА ДЕТАЙЛ ПРИ ВРЪЗКА СТЕНИ-ПОКРИВ