



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



Изм. № 70.00-121

23.06.2016г.

До

Заинтересованите лица

В процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на ОДЗ „Гьончо Белев“, гр. Ихтиман“

Във връзка с постъпило искане за разяснение, на основание т. 6.2.2 от Раздел VI, „Разяснения“ и чл. 189 от ЗОП, Ви предоставям следното разяснение по Указанията за участие в процедурата:

- 1. Въпрос:** Във връзка с коректното офертиране по т. 3.00-ЕСМЗ – Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма, ни е необходим проект на дограмата /ляво/дясно отваряне, процент отваряемост, размери на прозорците, брой и пр.

Отговор: Новата подменена дограма да е аналогична със съществуващата дървена и метална по размер и отваряемост.

- 2. Въпрос:** Във връзка с коректното офертиране по т. 3.02 – Доставка, преработка и монтаж на съществуваща неотваряема дограма в отваряема, петкамерна PVC дограма – бяла със стъклопакет 24 мм и дебелина на стъклото 4 мм, ни интересува какъв профил е старата дограма, която трябва да се преработва и каква система е тя, както и какъв процент е отваряемостта на новата, в която трябва да се преработи.

Отговор: Съществуващата дограма е с PVC профил, неотваряема. Отваряемостта на преработената, е попреценка на участника;

- 3. Въпрос:** Моля за разшифроване на позиция 2.14 мълниезащита – количества, тип, т. е дали мълниезащитния прът е с изпреварващо действие и пр.

Отговор: Изискването на възложителя е мълниезащитния прът да е с изпреварващо действие, като количества и типаследва да са по преценка на участника, съобразени с размерите на сградата.

- 4. Въпрос:** Във връзка с декларацията за оглед – при посещението на обекта от наша страна, трябва ли да търсим конкретно лице, което да удостовери с подписа си, че ние сме извършили оглед или Декларацията за оглед е наша отговорност и попълването и подписването ѝ е напълно достатъчно.

Отговор: Възложителят изисква представяне на декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение. Няма изискване участникът да извършва оглед в присъствие на представител на възложителя и/или такъв да удостоверява с подпис, че участникът е извършил оглед. Декларацията за оглед е отговорност на всеки участник.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



5. Въпрос: Моля за информация относно приблизително заложената дата на стартиране на обекта.

Отговор: Съгласно чл. 2 от Проекта на договор, срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КАЛОЯН ИЛИЕВ

Кмет на Община Ихтиман