



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123  
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina\_ihtiman@mail.bg



## РЕШЕНИЕ

№ 1245 / 19.09.2018 г.

### за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 109 от ЗОП и резултати отразени в Протокол № 1 от 27.08.2018 г., Протокол № 2 от 12.09.2018 г., Протокол № 3 от 17.09.2018 г. и Доклад от 18.09.2018 г. на Комисия назначена със Заповед № 1103/27.08.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман, за преглед, оценка и класиране на офертите, депозиран за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на Община Ихтиман, чрез доставка и монтаж на нови осветителни тела“**, открита с Решение № 941 от 20.07.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман.

С прогнозна стойност в размер на 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС, открита с Решение № 941 от 20.07.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман, с връзка към електронна преписка в профила на купувача [http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj\\_id=689](http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=689)

### I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

**ПЪРВО МЯСТО:** „БСМ“ ООД, с комплексна оценка – 100 точки;

### II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място - „БСМ“ ООД.

Мотиви: за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор.

Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за подбор.



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123  
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina\_ichtiman@mail.bg



## III. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

1. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от процедурата, участникът **“ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“** ООД, със следните мотиви:

**Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, а именно:**

- Участникът е предложил гаранционен срок за новите осветителни тела, по-малък от минимално поставения от Възложителя.
- Участникът е представил документи на английски език.
- Не е представил мостри от трите улични осветителни тела.
- Представена мостра не става ясно от коя мощност е, няма маркировка и продуктова идентификация.
- Мострата на уличното осветително тяло не е от лят алуминий и няма конструктивно ребриване.
- Мострата на уличното осветително тяло няма отделен модул за защита от пренапрежения.
- Представени са сертификати за ISO от трета фирма „ДЕНИМА ПРО“ ООД.

2. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от процедурата, участникът **“ЛИДЕРЛАЙТ БЪЛГАРИЯ“** ООД, със следните мотиви:

**Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, а именно:**

- Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по етап 1 надвишаващ максимално допустимия, обявен в Обявлението за обществена поръчка.
- Участникът е предложил гаранционен срок за новите осветителни тела, по-малък от минимално поставения от Възложителя.
- Участникът не е приложил мостри на осветителните тела.

3. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от процедурата, участникът **“ДАЗЪЛ ЛАЙТ ЮРЪП“** ЕООД, със следните мотиви:

**Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочено в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, а именно:**

- Участникът е предложил Светлинен добив на осветител LED 26W - 155 lm/W, който е под минимума поставен от Възложителя, а именно 160 lm/W.



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123  
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina\_ichtiman@mail.bg



- Мострите, които са представени от участника не отговарят на заложените в техническата спецификация изисквания, а именно:
  - Мострите на уличните осветителни тела не са от лят алуминий и няма конструктивно оребряване.
  - Няма отделен модул за защита от пренапрежения.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на профила на купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП.

Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

**КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ** .....П\*.....  
*Кмет на Община Ихтиман*

Изготвил: .....П\*.....  
Цв. Хаджийска  
Гл. специалист

*\* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.*