



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения на „МБАЛ - Ихтиман“ ЕООД по две обособени позиции:

1. Сграда – Стационар на „МБАЛ - Ихтиман“ ЕООД
2. Сграда – рентген и детско отделение на „МБАЛ - Ихтиман“ ЕООД, открита с Решение № 525 от 14.05.2015 г. година на Кмета на община Ихтиман

Днес, 20.07.2015 г., 10:00 ч. в съответствие и в изпълнение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, Комисията продължи своята работа като извърши проверка за съответствие на допълнително представените документи изискани от участници в процедурата, въз основа на което установи следното:

Оферта с Вх. № –70.00-100/11.06.2015г „СИЕД БГ“ ЕООД

Комисията е указала на участника „СИЕД БГ“ ЕООД да представи удостоверение от банка за финансов ресурс или годишен финансов отчет

С писмо вх. № 70.00- 153/14.07.2015г. участникът „СИЕД БГ“ ЕООД е представил допълнително следните документи:

1. Заверено копие на годишен финансов отчет към 31.12.2014г.
2. Заверено копие на счетоводен баланс към 30.06.2015г.
3. Заверено копие на приходи и разходи към 30.06.2015г.
4. Заверено копие на банкова разпечатка от сметка на „Сиед БГ“ ЕООД за наличие на парични средства от 01.07.2015г.

Комисията разгледа обстойно и внимателно допълнително приложените от участника документи и установи:

Документите са представени в срок и отговарят на изискванията на Възложителя.

На основание на гореизложеното Комисията:

Допуска участника „СИЕД БГ“ ЕООД до участие в следващия етап на процедурата.

Оферта с Вх. № –70.00-102/12.06.2015г „ГРАДИВ“ ООД

Комисията е указала на участника „ГРАДИВ“ ООД да представи банкова гаранция за участие и удостоверение от банка за финансов ресурс или годишен финансов отчет

С писмо вх. № 70.00- 142/09.07.2015 участникът „ГРАДИВ“ ООД е представил допълнително следните документи:

1. Банкова референция от УниКредит Булбанк АД – оригинал
2. Гаранция за участие - оригинал



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



Комисията разглежда обстойно и внимателно допълнително приложените от участника документи и установи:

Документите са представени в срок. Участникът „ГРАДИВ“ ООД е представил преводно нареждане за гаранция за участие от дата 08.07.2015г., което означава, че гаранцията за участие е внесена след крайния срок за подаване на офертите (12.06.2015 г.). Внасянето на гаранция за участие след крайния срок за подаване на офертите е недопустимо и е в противоречие на изисквания на чл. 56, ал. 1 т. 3 от ЗОП и на Възложителя. По реда на чл. 68, ал. 9 от ЗОП могат да се отстраняват нередовности в съществуващи документи или да се представят нови, единствено ако се отнасят до критериите за подбор, какъвто не е настоящият случай. Внасянето на гаранция след срока е новонастъпил факт, а не съществуващ към момента на подаване на офертата и спрямо не го не може да се приложи реда на чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване участника „ГРАДИВ“ ООД и взе решение да не разглежда документите в Плик № 2 на участника „ГРАДИВ“ ООД.

Оферта с Вх. №–70.00-104/12.06.2015г – „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Комисията е указала на участника „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да представи доказателство за извършена дейност: топлоизолация на под за минимум 3 изпълнени обекта.

С писмо вх . № 70.00- 152/13.07.2015 участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил допълнително средните документи:

- 1.Коригиран /допълнен/ списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП – образец № 12
- 2.Копия на удостоверения за добро изпълнение издадени от „Пи ЕНД Ди Строй“ ООД

Комисията разглежда обстойно и внимателно допълнително приложените от участника документи и установи:

Документите са представени в срок и отговарят на изискванията на Възложителя.

На основание на гореизложеното Комисията и взе следното Решение:
Допуска участника „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до участие в следващия етап на процедурата

Оферта с Вх. № –70.00-106/12.06.2015г „ВАЛДОР -60" ООД

Комисията е указала на участника „ВАЛДОР -60" ООД да представи доказателство за извършена дейност: ремонт на отоплителна инсталация за минимум 3 изпълнени обекта.

С писмо вх . № 70.00- 140/08.07.2015 участникът „ВАЛДОР -60" ООД е представил допълнително следните документи:

- 1.1 Договор от 03.09.2014г. с Община Пловдив – Район Северен – 1бр. копие
- 1.2 Възлагателно писмо на инж. Ральо Ралев – кмет на Район Северен за изграждане на „Вътрешна отоплителна инсталация към филиала на ЦДГ „Бреза“ – 1 бр. копие
- 1.3 Референция от ЦДГ „Бреза“ – изх. № 349/03.07.2015г. – 1 бр. копие
- 2.1 Договор от 15.08.2014г. с Община Пловдив – 1 бр. копие
- 2.2 Протокол от приемане на обект от 01.09.2014г. – 1бр. копие
- 2.3 Референция от КСУ – изх. № 142/08.07.2015г. – 1бр. копие



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



3.1 Референция от ЦДГ „Еделвайс“ – гр. Пловдив – изх. № 273/15.09.2010г. – 1бр. копие

Комисията разгледа обстойно и внимателно допълнително приложените от участника документи и установи:

Документите са представени в срок и отговарят на изискванията на Възложителя.

На основание на гореизложеното Комисията взе следното Решение:

Допуска участника „ВАЛДОР - 60" ООД до участие в следващия етап на процедурата участника.

Оферта с Вх. № —70.00-109/12.06.2015г „А СТУДИО 1 СТРОЙ” ЕООД

Комисията е указала на участника „А СТУДИО 1 СТРОЙ” ЕООД да представи коректно попълнен обр. 4, удостоверение от банка за финансов ресурс или годишен финансов отчет, както и доказателство за извършени дейности: топлоизолация на под и ремонт на отоплителна инсталация за минимум 3 изпълнени обектаразгледа обстойно и внимателно приложените в офертата на участника документи и установи:

Участникът не е представил изискуемите от комисията документи.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване участника „А СТУДИО 1 СТРОЙ” ЕООД и взе решение да не разглежда документите в Плик № 2 на „А СТУДИО 1 СТРОЙ” ЕООД.

Оферта с Вх. № —70.00-110/12.06.2015г ДЗЗД„СТРОЙ ГРУП АС”

Комисията е указала на участника ДЗЗД„СТРОЙ ГРУП АС” да представи надлежно попълнен образец 1,2 /Представяне на участника/ подписан от „Полид” ООД /участник в обединението съгласно представен договор/, както и да уточни в представените референции какви са били извършените СМР-та

Участникът не е представил изискуемите от комисията документи.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1 т. 1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване участника ДЗЗД„СТРОЙ ГРУП АС”и взе решение да не разглежда документите в Плик № 2 на ДЗЗД„СТРОЙ ГРУП АС”.

Комисията продължи своята работа и пристъпи към разглеждане на съдържанието на офертите на допуснатите участници в частта им Плик № 2.
За Обособена позиция 1: „Сграда - Стационар на „МБАЛ-Ихтиман“ ЕООД:

Участник „СИЕД БГ“ ЕООД, с оферта с входящ № —70.00-100/11.06.2015г е представил Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ:



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



1. Техническо предложение – попълнено по Образец № 2, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
2. Линеен календарен график, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
3. Гаранционни срокове в съответствие с изискванията на Възложителя и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционните срокове са както следва:
 - Топлоизолиране на външни стени –5 /пет/ години
 - Топлоизолиране на покрив –5 /пет/ години
 - Топлоизолиране на под –5 /пет/ години
 - Подмяна на дограма –5 /пет/ години
 - Ремонт на отоплителна инсталация -5 /пет/ години
4. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – същите **отговарят** на техническите параметри, обявено от Възложителя в Документацията за участие, а именно:
 - PVC дограма, 5-камерна, цвят – бял, двоен стъклопакет, $d = 24$ мм с нискоемисионно К- стъкло и аргон, коефициент на топлопреминаване $U = 1,24$ W/m²K, отваряемост – 50%;
 - EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,037$ W/mK;
 - XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027$ W/mK;
 - Силикатна мазилка със зърнометричен състав – 1,5 мм

Комисията взе следното решение: **Участникът се допуска до следващ етап на процедурата и до отваряне на Плик 3**

Участник **ЕТ „Ас Строй – Янко Славчев“**, с оферта с входящ № **-70.00-105/12.06.2015г** е представил Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ:

1. Техническо предложение – попълнено по Образец № 2, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
2. Линеен календарен график, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
3. Гаранционни срокове в съответствие с изискванията на Възложителя и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционните срокове са както следва:
 - Топлоизолиране на външни стени –5 /пет/ години
 - Топлоизолиране на покрив –5 /пет/ години
 - Топлоизолиране на под –5 /пет/ години



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



- Подмяна на дограма –5 /пет/ години
- Ремонт на отоплителна инсталация -5 /пет/ години

4 Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – същите **не отговарят** на техническите параметри, обявено от Възложителя в Документацията за участие, а именно:

- PVC дограма, 5-камерна, цвят – бял, двоен стъклопакет, $d = 24$ мм с нискоемисионно К- стъкло и аргон, коефициент на топлопреминаване $U = 1,24$ W/m²K, отваряемост – 50%;
- EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,037$ W/mK;
- XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027$ W/mK;
- Силикатна мазилка със зърнометричен състав – 1,5 мм

Комисията взе следното решение: **Участникът не се допуска до следващ етап на процедурата, поради несъответствия между доказаните от участника технически параметри и поставените от Възложителя такива. Участникът доказва коефициент на топлопреминаване $U=1.4$ при предварително обявено от Възложителя коефициент на топлопреминаване $U = 1,24$ W/m²K.**

Констатира се и несъответствие на поставения от Възложителя XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027$ W/mK, докато в приложения на /стр. 18/ всички материали са с XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,03$ W/mK

Участник „Термикс ЕС“ ООД, с оферта с входящ № 70.00-107/12.06.2015г е представил Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ:

1. Техническо предложение – попълнено по Образец № 2, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
2. Линеен календарен график, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
3. Гаранционни срокове в съответствие с изискванията на Възложителя и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове са както следва:

- Топлоизолиране на външни стени –5 /пет/ години
- Топлоизолиране на покрив –5 /пет/ години
- Топлоизолиране на под –5 /пет/ години
- Подмяна на дограма –5 /пет/ години
- Ремонт на отоплителна инсталация -5 /пет/ години



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ichtiman@mail.bg



4. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – същите **отговарят** на техническите параметри, обявено от Възложителя в Документацията за участие, а именно:

- PVC дограма, 5-камерна, цвят – бял, двоен стъклопакет, $d = 24$ мм с нискоемисионно К- стъкло и аргон, коефициент на топлопреминаване $U = 1,24$ W/m²K, отваряемост – 50%;
- EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,037$ W/mK;
- XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027$ W/mK;
- Силикатна мазилка със зърнометричен състав – 1,5 мм

Комисията взе следното решение: **Участникът се допуска до следващ етап на процедурата и до отваряне на Плик 3**

След извършено разглеждане на Техническите предложения на участниците комисията реши:

Допуска до следващ етап – отваряне на Плик 3 „Ценово предложение“ следните участници за Обособена позиция 1: „Сграда – Стационар на „МБАЛ – Ихтиман“:

1. „СИЕД БГ“ ЕООД, с оферта с входящ № 70.00-100/11.06.2015г
2. „Термикс ЕС“ ООД, с оферта с входящ № 70.00-107/12.06.2015г

Комисията продължи своята работа и пристъпи към разглеждане на съдържанието на офертите на допуснатите участници в частта им Плик № 2, за обособена позиция 2: Сграда – рентген и детско отделение на „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД:

Участник „Интерхолд“ ЕООД, с оферта с входящ № 70.00-103/12.06.2015г е представил Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ:

1. Техническо предложение – попълнено по Образец № 2, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
2. Линеен календарен график, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
3. Гаранционни срокове в съответствие с изискванията на Възложителя и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове са както следва:

- Топлоизолиране на външни стени – 5 /пет/ години
- Топлоизолиране на покрив – 5 /пет/ години
- Топлоизолиране на под – 5 /пет/ години
- Подмяна на дограма – 5 /пет/ години



ОБЩИНА ИХТИМАН

☒ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



- Ремонт на отоплителна инсталация - 5 /пет/ години

4. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – същите **отговарят** на техническите параметри, обявено от Възложителя в Документацията за участие, а именно:

- PVC дограма, 5-камерна, цвят – бял, двоен стъклопакет, $d = 24$ мм с нискоемисионно K- стъкло и аргон, коефициент на топлопреминаване $U = 1,24 \text{ W/m}^2\text{K}$, отваряемост – 50%;
- EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$;
- XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027 \text{ W/mK}$;
- Силикатна мазилка със зърнометричен състав – 1,5 мм

Комисията взе следното решение: **Участникът се допуска до следващ етап на процедурата и до отваряне на Плик 3**

Участник „КСВ Инженеринг“ ООД, с оферта с входящ № –70.00-104/12.06.2015г е представил Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ:

1. Техническо предложение – попълнено по Образец № 2, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
2. Линеен календарен график, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
3. Гаранционни срокове в съответствие с изискванията на Възложителя и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове са както следва:

- Теплоизолиране на външни стени – 5 /пет/ години
- Теплоизолиране на покрив – 5 /пет/ години
- Теплоизолиране на под – 5 /пет/ години
- Подмяна на дограма – 5 /пет/ години
- Ремонт на отоплителна инсталация - 5 /пет/ години

4. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – същите **не отговарят** на техническите параметри, обявено от Възложителя в Документацията за участие, а именно:

- PVC дограма, 5-камерна, цвят – бял, двоен стъклопакет, $d = 24$ мм с нискоемисионно K- стъкло и аргон, коефициент на топлопреминаване $U = 1,24 \text{ W/m}^2\text{K}$, отваряемост – 50%;
- EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$;
- XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027 \text{ W/mK}$;
- Силикатна мазилка със зърнометричен състав – 1,5 мм



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ichtiman@mail.bg



Комисията взе следното решение: **Участникът не се допуска до следващ етап на процедурата, поради несъответствия** на поставения от Възложителя XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027 \text{ W/mK}$, докато в приложения на /стр. 11/ всички материали са с XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,03 \text{ W/mK}$

Участник „Валдор - 60“ ООД, с оферта с входящ № -70.00-106/12.06.2015г е представил Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ:

1. Техническо предложение – попълнено по Образец № 2, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
2. Линеен календарен график, съгласно изискванията на Възложителя от Документацията за участие;
3. Гаранционни срокове в съответствие с изискванията на Възложителя и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове са както следва:

- Теплоизолиране на външни стени – 5 /пет/ години
- Теплоизолиране на покрив – 5 /пет/ години
- Теплоизолиране на под – 5 /пет/ години
- Подмяна на дограма – 5 /пет/ години
- Ремонт на отоплителна инсталация – 5 /пет/ години

4. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – същите **не отговарят** на техническите параметри, обявено от Възложителя в Документацията за участие, а именно:

- PVC дограма, 5-камерна, цвят – бял, двоен стъклопакет, $d = 24 \text{ mm}$ с нискоемисионно K- стъкло и аргон, коефициент на топлопреминаване $U = 1,24 \text{ W/m}^2\text{K}$, отваряемост – 50%;
- EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$;
- XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027 \text{ W/mK}$;
- Силикатна мазилка със зърнометричен състав – 1,5 mm

Комисията взе следното решение: **Участникът не се допуска до следващ етап на процедурата, поради несъответствия** на поставения от Възложителя XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,027 \text{ W/mK}$, докато в приложения на /стр. 52/ всички материали са с XPS с коефициент на топлопроводност $\lambda = 0,03 \text{ W/mK}$

След извършено разглеждане на Техническите предложения на участниците комисията реши:



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg



Допуска до следващ етап – отваряне на Плик 3 „Ценово предложение“ следните участници за Обособена позиция 2: „Сграда – Рентген и детско отделение на „МБАЛ-Ихтиман“ ЕООД:

1. „Интерхолд“ ЕООД, с оферта с входящ № 70.00-103/12.06.2015г

Настоящият протокол е технически изготвен на 20.07.2015 г. в 11:15 часа.

Особено мнение на членовете на комисията и мотиви не бяха направени.

За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ :

Председател :

/ адв. Иво Тодоров /

и членове:

1. / инж. Константин Проданов /

2. / инж. Ани Пелтекова /

3. / инж. Мая Алексиева /

4. / Маргарита Манолова /