



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ ihtiman@mail.bg



Изх. № 26.00 - 1

09 - 02 2018 г.

ДО

Участниците в обществената поръчка с предмет:

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман”

Р А З Я С Н Е Н И Е по чл. 180 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпило в община Ихтиман искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман”, и на основание чл. 180 от ЗОП, моля да имате предвид, следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Какви са идеите на Инвеститора за изграждане помещения към хеликоптерната площадка – трябва ли да има административно-комуникационен и технически център за обслужване на хеликоптери? Ако отговорът е положителен моля специфицирайте конкретни изисквания.

ОТГОВОР: В проекта няма да бъдат предвиждани дейности по изграждане на помещения, към хеликоптерната площадка.

ВЪПРОС 2: Инвеститорът предвижда ли изграждане на ограда около съоръжението?

ОТГОВОР: В проекта ще бъдат предвидени дейности по изграждане на ограда около съоръжението.

ВЪПРОС 3: Трябва ли да има портал с пропуск?

ОТГОВОР: В проекта ще бъдат предвидени дейности по изграждане на портал с пропускателен режим на вход/изхода на обекта.

ВЪПРОС 4: Относно външните комуникации:

- Трябва ли да се проектира пътна връзка до съоръжението, ако отговорът е положителен моля да конкретизирате вашите изисквания и да приложите ситуация;

ОТГОВОР: В проекта няма да бъдат предвиждани дейности по изграждане на пътна връзка до съоръжението, тъй като има съществуващ полски път в близост.



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina_ ihtiman@mail.bg



- Как ще се зарежда резервоара с вода – с автоцистерни или с външно водозахранване? - Ако е второто моля да се конкретизира водоизточника (резервоарът не е водоизточник) и се приложат документи за разрешителен режим и ситуация. Не е посочено, в най-натоварения режим на работа за колко време е нужно да се възстанови обема на резервоара;

ОТГОВОР: Предвижда се резервоара за вода да се зарежда, чрез външно захранване от повърхностни води, течащи през площадката на предвидения за изграждане резервоар.

- Същият въпрос се отнася и за външното електрозахранване – от къде ще става то, има ли документи за разрешителен режим, ситуация?

ОТГОВОР: В проекта ще бъдат предвидени дейности по изграждане на автономно осветление на съоръжението захранвано, чрез фотоволтаична система.

ВЪПРОС 5: В чл. 9 (1), (б) от Договора, окончателното плащане е обвързано с издаване на строително разрешение, което не е задължение на Проектанта. Такова обвързване е незаконно (съгласно тази формулировка Инвеститорът може никога да не плати оставащите 90% от хонорара) . Моля за Вашия коментар и промяна клаузата на Договора.

ОТГОВОР 5: В чл.9, ал.1, б.“б“ от проекта на договор е предвидено, че окончателното плащане в размер на 90 % (деветдесет на сто) от цената по чл.7, ал.1, б.“А“ от договора ще бъде извършено от възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от издаване на разрешение за строеж за проекта и влизането му в сила.

Моля да имате предвид, че това обвързване е направено с оглед задължението на проектанта да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато са необходими, тъй като не се получават разрешения или съгласувания на проектите поради грешки и/или непълноти в представени от него документи или извършени от него работи. Това задължение е предвидено за избрания изпълнител в чл.26, т.13 от проекта на договор.

В противен случай за възложителя съществува риск да получи проект, за който да заплати договореното възнаграждение в пълен размер преди издаване и влизане в сила на разрешение за строеж, който в последствие да не бъде съгласуван от съответните органи и да няма възможност да бъде издадено разрешение за строеж.

КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
Кмет на община Ихтиман



Изготвил:
Цветелина Хаджидева,
Гл. специалист
„самоуправление“