



ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina_ ihtiman@mail.bg



Изх. № ЮЛ - 305
01.10.2018 г.

**ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Реконструкция на водопроводната мрежа
на с. Вакарел, общ. Ихтиман”**

Относно: Постъпило запитване за разяснения по Документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Кметът на Община Ихтиман, в качеството си на Възложител по процедурата, предоставя на вниманието на потенциалните Участници следните разяснения:

Въпрос № 1:

Каква е дължината на участъка от водопровод ф 110, който преминава под ЖП Линия София – Пловдив?

Отговор № 1:

Участъкът от водопровод ф 110, който преминава под ЖП Линия София-Пловдив, между Кранова шахта №1 и Кранова шахта №2 е с дължина L=43,91м.

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН:.....Л*

ДАНИЕЛА МИТЕВА
Зам. Кмет на Община Ихтиман
/съгласно Заповед № 1304 /28.09.2018 г.
на Кмета на Община Ихтиман/

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.